

## OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp.	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	12.08.20	Chlor wolny	0,99	12.08.2020	Regulacja automatyki dozowania	12.08.2020	0,38
2.	N2	12.08.20	Redox	685	12.08.2020	Regulacja automatyki dozowania	12.08.2020	760

N1 – Woda z niecki basenu dużego

N2 – Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego