

Rybnik, 27.04.2021 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp.	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	22.04.21	Wolny chlor	0,60 mg/l	22.04.21	Na regulatorze chloru obniżono wartość zadaną dawki chloru. O godz. 15.00 zmierzono ponownie wartość.	22.04.21	0,38 mg/l

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J – Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Wanna Jacuzzi jest dalej wyłączona z eksploatacji. Przed ponownym uruchomieniem wykonamy pełen zakres badań.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa od 20 marca 2021 r. pływalnie są wyłączone z użytkowania dla klientów indywidualnych. Dopuszczamy możliwość udostępnienia niecek basenowych tylko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.03.2021 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 25.03.2021 r., 01.04.2021 i 08.04.2021 zmieniających rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii .

Następne badania dla małego basenu oraz dużego basenu odbędą się w dniu 28-29.04.2021r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych