

Rybnik, 11.05.2021 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp.	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	05.05.21	Brak	-	-	-	-	-
2	W1	05.05.21	Brak	-	-	-	-	-
3	W2	05.05.21	Brak	-	-	-	-	-
4	N2	05.05.21	Brak	-	-	-	-	-
5	Woda miejska	05.05.21	Ogólna liczba mikroorg anizmów	>300 jtk/1ml	10.05.21	Część instalacji zasilającej przepłukano z domieszką podchlorynu. Zamówiono powtórne badanie tego parametru		
6	Woda Demi	05.05.21	Ogólna liczba mikroorg anizmów	>300 jtk/1ml	10.05.21	Całą instalację zasilającą przepłukano z domieszką podchlorynu. Zamówiono powtórne badanie tego parametru		
7	Woda Demi	05.05.21	Liczba bakterii grupy coli	>90 jtk/100 ml	10.05.21	Całą instalację zasilającą przepłukano z domieszką podchlorynu. Zamówiono powtórne badanie tego parametru		

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J – Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Wanna Jacuzzi jest dalej wyłączona z eksploatacji. Przed ponownym uruchomieniem wykonamy pełen zakres badań.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa od 20 marca 2021 r. pływalnie są wyłączone z użytkowania dla klientów indywidualnych. Dopuszczamy możliwość udostępnienia niecek basenowych tylko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Następane badania dla małego basenu oraz powtórne dla wody miejskiej i zdemineralizowanej odbędą się w dniu 12-13.05.2021r. oraz dla dużego basenu w dniu 26-27.05.2021r. zgodnie z harmonogramem. Układ uzupełniania świeżej wody został przestawiony na wodę miejską.

Dariusz Zachewicz


Dyrektor ds. technicznych