



Rybnik, 22.06.2021 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	09.06.21	Brak	-	-	Wynik potwierdzający pomiar parametru Redox	09.06.21	736 mV
4.	W2	09.06.21	Brak	-	-	-	-	-
8.	J	09.06.21	Brak	-	-	Wynik potwierdzający pomiar parametru wolny chlor	09.06.21	0,75 mg/l
9.	J	09.06.21	Brak	-	-	Wynik potwierdzający pomiar parametru Redox	09.06.21	790 mV
10	W1	09.06.21.	Brak	-	-	-	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J – Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 23-24.06.2021r. zgodnie z harmonogramem.
Badania dla wanny Jacuzzi oraz dużego basenu odbędą się w dniu 29-30.06.2021r. zgodnie z harmonogramem

Dariusz Zachewicz

Dyrektor ds. technicznych